Unser Trinkwasser - seine Zusammensetzung

Nachfolgende Messwerte (04.05.2023) gelten für alle an die öffentliche Trinkwasserversorgung angeschlossenen Anwesen.

Benzol	**<0,00025**	**mg/l**
Bor	**<0,02**	**mg/l**
Chrom	**0,0005**	**mg/l**
Cyanid	**<0,005**	**mg/l**
Fluorid	**<0,15**	**mg/l**
Nitrat	**4,2**	**mg/l**
Quecksilber	**<0,0001**	**mg/l**
Selen	**<0,001**	**mg/l**
1,2-Dichlorethan	**<0,0005**	**mg/l**
Trichlorethen	**<0,0005**	**mg/l**
Tetrachlorethen	**<0,0005**	**mg/l**
Antimon	**<0,001**	**mg/l**
Arsen	**<0,001**	**mg/l**
Blei	**<0,001**	**mg/l**
Cadmium	**<0,0001**	**mg/l**
Nitrit	**<0,01**	**mg/l**
Eisen	**0,006**	**mg/l**
Aluminium	**0,005**	**mg/l**
Chlorid	**2,3**	**mg/l**
Mangan	**<0,001**	**mg/l**
Natrium	**1,6**	**mg/l**
org. gebundener Kohlenstoff	**0,2**	**mg/l**
Sulfat	**5,8**	**mg/l**
Calcium	**27,7**	**mg/l**
Magnesium	**2,9**	**mg/l**
Kalium	**1,5**	**mg/l**

Das Trinkwasser weist eine Gesamthärte von 4,54 °dH auf und ist damit in den Härtebereich „weich“ einzuordnen. Mit einem pH-Wert von 8,13 liegt das Wasser in dem nach TrinkwV 2001 einzuhaltenden pH-Bereich und wirkt nicht korrosiv.